

1.4 Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства(2020г.)

	Здания ПС, РП, ТП	Оборудован ие ПС, РП, ТП	ВЛ, КЛ
СН 1	9,98%	46,45%	-
СН 2	56,08%	38,80%	71,54%
НН	-	-	58,72%

Динамика по отношению к 2019г. - увеличение 5,73%